



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง		ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่			วันที่	30 พ.ค. 2559
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -		น.ส. อัญชลี ปู่ทอง	
อ้างถึง	คำร้องที่	120000530802	ลว	12 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปlovakแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีทึบ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 220 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| – พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |
| – พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,580.80 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

รศ.บค. ปฏิบัติงานแทน รศ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1286/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภาพอะไหล่: