



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 30 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายคมสันต์ ชินสร้อย
อ้างถึง คำร้องที่ 120000529761 ลว 10 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.7 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 ควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|----------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ต้น |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนขายคาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 15 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 8,294.78 บาท (แปดพันสองร้อยเก้าสิบลีบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1280/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนัญชัย กฤตชนาพันธ์)

จก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.