



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 23 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นางธัญญา เข็มแก้ว
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000532825 ลว. 18 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 80 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------|---------------------|
| - บักเสาคอ. ขนาด | เมตร | จำนวน | ดิน |
| - พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม. ระบบ | 1 เฟส 2 | สาย ระยะทาง 40 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด | ตร.มม. ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 11,344.97 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบลีเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมอวด

ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1237/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท).ปฏิบัติแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙