



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 19 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - บจ. แฟกซ์ ไลท์.
อ้างถึง คำร้องที่ 120000530280 ลว 11 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 4 ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาคร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.ม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.ม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,194.05 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1185/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

19/5/16

(นายระพีชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.