



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 11 มี.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. สรีนา พิมพ์พิพัฒน์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000522048 ลว 5 เมษายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 470 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอูคูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 9 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 70 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนเป็นเงิน 83,969.98 บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ให้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1123/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด. '๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙