



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 9 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นายรุ่งเพชร กำเหนิดทอง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000502153 ลว. 29 มกราคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 300 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 กิโลโวลต์
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.ม.ม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 69,238.78 บาท (หกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 375/2559
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
09 ก.พ. 2559

นายสาริต อนุสิทธิ์
ผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.บค.
9 ก.พ. 2559