



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ 25 พ.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นางกุหลาบ จำปาทอม
อ้างถึง คำร้องที่ 120000531294 ลว. 13 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางกุหลาบ จำปาทอม บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 7
ถนน — ตำบล แม่น้ำคู่ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2,7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	_____	
แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	_____	
หม้อแปลง	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควี.เอ. จำนวน 1	เครื่อง
	☐	_____	
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด _____	จัดหาอุปกรณ์
	☐	_____	
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสา คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☐	ปักเสาคอมมู คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____	ต้น
	☒	พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 80	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____	เมตร
☐	_____		
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____	กิโลวาร์
		จำนวน _____	ชุด
มิเตอร์	☐	ติดตั้งมิเตอร์ _____ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด _____	/5 แอมป์
		จำนวน _____	ชุด
รีดลอน	☐	หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควี.เอ จำนวน _____	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย


นางกุลลาบ จำปาหอม

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			162,536.95
แรงต่ำ			42,489.96
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			588.00
ไฟสาธารณะ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			1,500.00
ค่าแรงออกไลน์			16,439.10
หักค่าสำรวจออกแบบ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	228,554.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		15,998.78
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	244,552.79

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 244,552.79 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดอัตรา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมวงศ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1257/2550

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.