



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง(ร.ร.เทศบาลเพิ่มหม้อแปลง)
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย 52503/492 ลว. 16 มิถุนายน 2559

เรียน ผกค. PEA. ปลด. ผ่าน รกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง(ร.ร.เทศบาลเพิ่มบ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ 1 ถนน _____ ตำบล _____ ปลวกแดง อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง) ขอใช้เพื่อ _____ โรงเรียนเทศบาล มีผู้ใช้ไฟ _____ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง _____ 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ _____ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ _____ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย ไฟกำลัง _____ 1 ราย โหลดรวมประมาณ _____ 70 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร	
	☐					
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร	
	☐					
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100	เควีเอ.	จำนวน 1	เครื่อง	
	☐					
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร	
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐					
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	ปักเสาคอมม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร	
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง. เมตร	
	☐					
คาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์	ขนาด	กิโลวาร์
		จำนวน	ชุด			
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์ 5	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำขนาด 150	/5	แอมป์
		จำนวน 1	ชุด			
รีดออน	☒	หม้อแปลงระบบ 3	เฟส	ขนาด 50	เควีเอ	จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง(ร.ร.เทศบาลเพิ่มหม้อแปลง)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				22,023.96
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	16,167.00			
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				5,604.30
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				5,000.00
รวมเป็นเงิน	16,167.00	0.00	0.00	32,628.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,283.98
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				34,912.24

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 34,912.24 บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 16,167.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล ทรมอวค)
ผ.บค

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1990/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชาย กฤตธนาภรณ์)

รจน(ท.) ราชการมหัน ผ.บค.ปลด.

๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙