



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๑๔ มี.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นายสวัสดิ์ บุญครอง

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง	120000650691	ลว	14 มิถุนายน 2560	แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
----------------	--------------	----	------------------	------------------------------

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น พบค.เปา.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ข้อขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 150 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 160 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายออลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------|-------------|------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,509.04 บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

รศ.บค. ปฏิบัติงานแทน หค.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผอ.ก.หอ.ปลวกแดง
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖