



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายภัทรพงษ์ ทรงพลนภจร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้องเลขที่ 120000647808 ลว. 6 มิถุนายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.2 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 40 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- จึงให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,509.04 บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยวาท

ท.น.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 14๕๖/2๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗๕๔ ๖๖๐

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง