

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000613538 ตว. 3 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียดย

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 240 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

১৯৩০

- | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|-------|----|-------------|-----|------|
| – บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 19 | | | ตัน |
| – พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 | สาย ระยะทาง | 240 | เมตร |
| – พาดสายไฟฟ้าสาธารณะขนาด | 25 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 1 | สาย ระยะทาง | 240 | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 202,453.92 บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2230/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในลวนที่เกี่ยวข้อต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ฝึกหัดพล.ปลด.

ថ្ងៃ ១ ឧ.វ. ២៥៦០