



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

น.ส. วิรัช อ่อนริศมี

เขียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000706804

82

19 ธันวาคม 2560

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น พบค.เปา.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាមលະខ័យ

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีทิพย์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|------------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 30 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 8,688.99 บาท (แปดพันหกกร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./97/2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.ภพอ.ปสด.

๑๖ ม.ก. ๒๕๖๑