



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสด. ถึง กฟอ.ปสด.
เลขที่ _____ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสด.- บริษัท ห้วยปราบ เมืองทอง จำกัด

เรียน ผบค.กฟอ.ปสด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปสด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000693956 ลว. 1 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ห้วยปราบ เมืองทอง จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล _____ มายางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของ
ขอใช้เพื่อ โครงการ ห้วยปราบ ชี้ดี มีผู้ใช้ไฟ 198 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 4 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 198 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 683.1 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ห้วยปราบ เมืองทอง จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			446,930.23
หม้อแปลง			1,053,950.29
แรงต่ำ			1,376,608.13
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			16,223.08
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			90,000.00
ไฟสาธารณะ			229,743.02
มิเตอร์ภายใน			10,457.15
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	3,223,911.90
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			225,673.83
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		0.00	3,449,585.73

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,449,585.73 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (900 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุวัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 118

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาดำเนินการ ผจก.กฟอ.ปตด.
๑๖ เม.ย. ๒๕๖๑