



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. บังอร ถมยา

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000693970 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 300 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 20 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 10 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 90 เมตร |
| - พาดสายเมนชวยคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ซื้อลงทุนเป็นเงิน 103,382.44 บาท (หนึ่งแสนสามพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 9300

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๘ มี.ค. ๖๐
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผอ.กฟอ.ปลากระด้าง