



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส.โสภา แซ่ตัน

เขียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000691966 ลว 20 ตุลาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายชื่อผู้เขียน

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.ตาสีหิรัญ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 280 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บั๊กเสาคอร์ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|----------------------------|------------|------------------------|------|
| – พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 80 | เมตร |
| – พาดสายเมนขายคานขนาด 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,619.72 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเวียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวน้ำแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 3260/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง