



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. สราลี อ่อนรัมย์

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000703831 ลว 7 ธันวาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
 จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- จึงใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- ทากสายขนาด 50 AW ตร.ม.ม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.ม.ม.ระบบ เฟส 1 สาย ระยะทาง 1 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 20,050.87 บาท (สองหมื่นห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
 (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./33๖๖/25๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐