



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๒๔ มิ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นายไชยพร หลวงวงศ์

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000691613

๓๖

19 ตุลาคม 2560

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 440 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 40 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ได้ผลตอบแทนเป็นเงิน  45,966.72 บาท ( สหพันธ์นาฬิการอยหยกสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
- (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2863/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

27 Nov 1960

(นายถาวร สขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง