



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ - ๓๓ ก.ค. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นางวิมล สุขสวัสดิ์

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000685857 ลว 28 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
 จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น พบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิรัญ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 420 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายออดูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 28 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด AW _____ ตร.ม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดสายเมนขายคานขนาด 50AW ตร.ม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 120 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 57,520.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเผยแพร่ข่าวเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้พิมพ์ต่อไปได้แบบคำขวัญ ราชกิจจานุเบกษา แผนผังและผังบริเวณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวข้อแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2712 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ ทวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทนผอ.กฟอ.ปส.

— ၁၂၇ —