



ตาม.....คำร้อง 120000677687 ลว 6 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.เปา.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 600 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

- บักเส้าคร.ขนาด เมตร จำนวน ต้น

- พัดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร

- พัดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.ม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

- ผู้ใช้เฟืองทุนเป็นเงิน 7,917.39 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนันต์ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมพงษ์ เจริญวงศ์)

๖๖๖ (๖) รักษาการแทน ผอ.ก.ค.ช. ปลัดทบวงฯ

မှ ၁၀ ဂ.ပ. ဖြစ်