



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายเตชินทร์ ชนะสะแบง

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000680594 ลว 13 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 620 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------|-------|---------------|---------|
| - บั๊กเสาคอร์ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.ม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |
| - พาดสายเมนสายคาขนาด | 50AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

ใบปลิง

- ผู้ใช้ฟัฟลงทุนเป็นเงิน 22,318.37 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟฟ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวน้ำแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2861/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ប្រាមប្រុង ត្រួតត្រា)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง