



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - น.ส.รารวรรณ พัดทอง

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน จก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000661690 ลง 20 กรกฎาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
 จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
 ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 24,219.95 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
 (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




นายสาริธ อนุสิทธิ์

ร.ร.บค. ปฏิบัติงานแทน ผ.ร.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2256/8560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

ร.ร.บค. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐