



970 MR.PEA.1960000

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นางปิยรัตน์ อัจฉารินทร์

เขียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000677692 ลง 6 กันยายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ  
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយការណ៍

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 30 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 30 เมตร
- สายที่ทาตอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟผ.และผู้ไร้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

### วิธีการดำเนินการ

- |                   |      |            |       |             |      |
|-------------------|------|------------|-------|-------------|------|
| - ปักเสาคอร์.ขนาด | 9    | เมตร       | จำนวน | 2           | ตัน  |
| - พาดสายขนาด      | AW   | ตร.มม.ระบบ | เฟล   | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนขาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟล   | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- |                         |          |       |                                  |   |
|-------------------------|----------|-------|----------------------------------|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 5,501.13 | บาท ( | ห้าพันห้าร้อยเอ็ดบาทสิบสามสตางค์ | ) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)   |          |       |                                  |   |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน     |          | บาท ( |                                  | ) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2430/2560

อนุมติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริพงษ์  
(นายสุรพงษ์ เครือวัช)

รอง(บ) รักษาการแทน ผอ.กทอ.ปลวกแดง

၁၆ ဂ.ပ. ၂၆၁၀