



เรียน ผอ.กฟอ.ปส. ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปส.

รายละเอียด

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ห้วยปราบ เมืองทอง จำกัด บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4

ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

ขอใช้เพื่อ โครงการ ห้วยปราบ ชี้ดี มีผู้ใช้ไฟ 198 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก

ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 4 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 4

อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 198 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 683.1 กว.

รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ห้วยปราบ เมืองทอง จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			446,930.23
หม้อแปลง			1,053,950.29
แรงต่ำ			1,376,608.13
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงเสาเข็ม			16,223.08
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			90,000.00
ไฟสาธารณะ			229,743.02
มิเตอร์ภายใน			10,457.15
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	3,223,911.90
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
		0.00	3,449,585.73

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,449,585.73 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บนอกคางหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ผจก.กฟอ.ปด.แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (900 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ขึ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

ทพษก

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 118

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

จาก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑