



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายจักรพงศ์ หงษ์ประพันธ์

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000714382 ลง 22 มกราคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 11 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 4 สาย ระยะทาง 100 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 91,646.54 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกกรวยสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7% ไว้แล้ว)

- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 213

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป