



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นางอุงเงิน บัองกงราช

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง

120000712277

๙๖

15 มกราคม 2561

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយការណ៍

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 800 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|----------|
| - บักเสาคอร์ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 4 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 100 เมตร |
| - พาดสายเมนชายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |



- ผู้ใช้เฟืองทุนเป็นเงิน 59,269.86 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมบุตร)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./316

อนันต์ - คำนิยามการเรียงลำดับเชิงทวิภาค

6 กพ พ61
(นายอรุณ สุขสว่าง)

490. *Phyllanthus* *Phyllanthus*