



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๓
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายเฉลิมรัฐ วงษ์กะพันธ์

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000717512 ลง 1 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 14 เครื่อง
- จึงขออยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------|-------------|----------|
| - บักเสาคอร์ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 100 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 50 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ให้ลงทุนเป็นเงิน 70,996.48 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
– กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ท.ก.2 ปลด.-บค./๕๐๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

6 กพ ๖๖1
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผอ. กฟอ. ปทุมธานี