



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - อบต.ตาสีทรี(สายบ้านทิดตึง-นายไธต)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000753046 ลว. 13 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.4 ต.ตาสีทรี อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 640 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 9 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอน.ขนาด 9 เมตร จำนวน 16 ต้น
- พาดสายขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 540 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะ 25AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 980 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 217,426.48 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1355

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑