



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.ดวงทอง จิตติขานนท์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000757874 ลง 29 มิถุนายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ  
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 640 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.ม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 29,434.34 บาท ( สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1629 / 2561

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( อาทิตย์ ตะพานทอง )

ผช.ร. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑