



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑

นายศุภวัฒน์ นิสันเทียะ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000785089 ลว. 21 กันยายน 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.3 ต.แม่น้ำคู่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 240 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขนาด ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 37,532.02 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสองสตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด

ผบ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๑๑๗๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรพงษ์ เครือวัช)

(นายสุรพงษ์ เครือวัช)

รชก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑