



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายวิฑูร ทองวัฒน์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000790781 ลว 10 ตุลาคม 2561 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 120 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขยายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ _____ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,475.01 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๑๑๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑