



เรียน ผจก.กฟอ.ปสด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปสด.

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อมตะ ชีตี้ จำกัด(ถนนสาย H6/1 ส่วนขยายที่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ รองรับลูกค้าของนิคม มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 5 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะชีตี้ 2
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3. 

4. ผู้เขียนได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 19 ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 185 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 480 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั้ร้่านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี. ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 480 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด (ถนนสาย H6/1 ส่วนขยายเพิ่ม)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		415,011.36	415,011.36
หม้อแปลง			
แรงต่ำภายใน			75,436.93
รื้อถอนแรงสูง			1,628.50
รื้อถอนแรงต่ำ			3,854.50
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			16,292.08
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	415,011.36	512,223.37
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		35,855.64
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	415,011.36	548,079.01


เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 548,079.01 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (..... เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุวัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


 นายไพศาล พงษ์ทอง
 ทน.ปค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๕๖๕

อนุวัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายยoon สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลดวแดง