



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.วิไลลักษณ์ ชูก้าน

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000812452 ลว 9 มกราคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 280 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 20 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บิ๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 80 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 80 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 91,448.49 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมชาติ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 150/2562

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอรุณ สุธาวัง)
ผบค. กฟอ.ปลวกแดง