



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่-๕

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายธนาชัย อมรเวช

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000826248

ลว

26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 620 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|-----------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนขาเข้าขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โฉนดที่ดินเป็นเงิน 13,099.34 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟท.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 526

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง