



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายคำพันธ์ ชันเงิน

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000827256 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม. ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 11 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 55 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 69,517.84 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๖๔๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง