



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๕๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายสำรวจ นาคกุลบุตร

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง

120000808572

လ

19 ธันวาคม 2561

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟผ.ปสวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

រាយនាម

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 170 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 70 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 สาย ระยะทาง | 30 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน 42,442.40 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๙๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.ภพอ.ปลด

ក.យ. ២៤៦២