



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 8 มี.ค 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - บ.เสริมศรีจันทร์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000900340 ลว 4 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 660 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 ควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 4 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส | 4 สาย ระยะทาง | 60 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ให้ไหลลงทุนเป็นเงิน 60,578.88 บาท (หกหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวน้ำแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 65 / 1963

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(บรรยายระชา กิจพจน์)

๑) รช.ผจก.กฟอ.ปสด.

၇၄ ဖ.ပ. ၁၆၆၈