



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- บริษัท โกลด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(น็อคดิ่ง ฮิลล์ เฟส 2)

เรียน ผอ.กฟอ.ปลด. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000909947 ลว. 13 ธันวาคม 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โกลด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(น็อคดิ่งบ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ โครงการ น็อคดิ่ง ฮิลล์ มีผู้ใช้ไฟ 60 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 60 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 207 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการแรงสูงภายใน

☐ ปีกเสาคอ, ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☐ ปีกเสาคอมม่อน คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ตัว

☐ พาคด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง..... เมตร

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã

แรงสูงภายนอก

☒ ปักเสา คอ. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 1 , 5 , 1 ต้น

☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น

☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 100 เมตร

[illegible]

หม้อแปลง

☐ ปักเสาเคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด

☐ ปีกเสาคอมม่อน คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น

☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง

[illegible]

แรงต่ำภายใน

☐ ปักเสาคอรั. ขนาด	เมตร	จำนวน	ต้น
---	------	-------	-----

☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 580 เมตร

☐ ติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะขนาด วัดจำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์

[illegible]

แรงต้านภายนอก

☒ ปักเสาอุดร. ขนาด	9	เมตร	จำนวน	26	ต้น
--	---	------	-------	----	-----

□ ปักเสาคอมม่อน คอร. ขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน

☒ พาดด้วยสายขนาด 95AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 580 เมตร

☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ต.มม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
---	-------	-------	--------------	------

☐ _____

กาปาซิเตอร์

☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์

จำนวน ชุด

มิเตอร์

☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบเสร็จที.แรงต่ำ ขนาด _____ /5 แอมป์

จำนวน	ชุด
-------	-----

รณธอน

☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เทอร์โม จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ไอนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(เน็คคิ่ง อิลล์ เฟต 2)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			169,528.68
หม้อแปลง			206,720.08
แรงต่ำ			374,475.75
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขอทไลน์			10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			25,000.00
ไฟสาธารณะ			62,251.80
มิเตอร์ภายใน			4,373.80
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	852,350.11
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		59,664.51
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		912,014.62

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 912,014.62 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ความหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด.... แจ้งผู้ใช้งบ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นับให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้งบมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
 ทม.บก.

ที่ ก.2 ปลด.-บก./๐๙๐2/๒๕๖๒

อนุมัติ-ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประจักษ์ กิจพจน์)

รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.
 ๒๑ ๕.ค. ๒๕๖๒