



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 17 ม.ค. 2563

ସୂଚକ

การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายสม วัณณ

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000913548

82

3 มกราคม 2563

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 540 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอคูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – บักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| – พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 | เมตร |
| – พาดสายเมนขายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,848.94 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๐๑ / ๒๕๕๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

19207 W63

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผศ.กชอ.ปลวกแดง