



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

লেখা

วันที่ 27 ม.ค. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นางวิมล สุขสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000917795 ลว 20 มกราคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดงได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍ទី២

- สถานที่ที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 30 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|------|------------|---------|-------------|----------|
| - ปีกเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 120 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไหลลงทุนเป็นเงิน 67,754.67 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./793/๑๕๖3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กฎหมาย กิจพาณิชย์)

รจนกฤษ.ผจก.ภฟอ.ปัสด.

27 มี.ค. 2563