



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - น.ส.กฤตยา ไชยเขต

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้องเลขที่ 120000900505 ลว. 4 พฤศจิกายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 265 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย


วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายขนาด 95AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 65 เมตร
- พาดสายเมนขนาด ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน


- ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุนเป็นเงิน 54,246.23 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสามสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมฮวด
ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๕2 / ๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายจตุรนต์ จิตฺตัง)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง