



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง : ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกตรวจ

เลขที่

วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายชม อมรเวช

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000929147 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ซื้อขายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขายเขตแล้วเสร็จประมาณ 680 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
 - ในการขายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 6 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------|-------------|----------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 8 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง | 180 เมตร |
| - พาดสายเมนชายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไหลลงทุนเป็นเงิน 135,637.22 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกกร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือมีได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1686 / 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอรุณ สุตสว่าง)
 ผอ.กทอ.ปลวกแดง