



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 8 พ.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นางอามอญ พรหมทุ่ง

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000947825 ลว. 29 เมษายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 140 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ


- ปักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขายคานขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 37,392.95 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบ

การพิจารณาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมอวด
ผบ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๐๐๘๙๘/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


สมน นง
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง