



จาก ผบค.กฟอ.ปลค. ถึง ผจก.กฟอ.ปลค.
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลค.- บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

เรียน ผอ.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 120000958472 ลว. 1 มิถุนายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปสค ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.เอก-ชัย คีตทริวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 6
ถนน — ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ก่อสร้าง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 150 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

แรงสูงภายใน

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐ _____

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน _____ เครื่อง
- ☐ _____

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ _____

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ บั๊กเสาคอม่อ คอร. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

ไฟสาธารณะ

- ☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ค.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
- ☐ _____

มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
- จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บ.เอก-ชัย คีฬหวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				80,842.52
หม้อแปลงภายใน				291,585.69
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			17,691.00	
รีดออนแรงสูง				
รีดออนหม้อแปลง				
รีดออนแรงต่ำ				
ฮอทไลน์				10,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				
หักค่าสำรวจออกแบบ				-5,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,691.00	377,428.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				26,419.97
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			17,691.00	403,848.18

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 403,848.18 บาท (สี่แสนสามพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท
 งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 17,691.00 บาท
 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมวงค์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./37764/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอรุณ สุทธวงศ์)

ผจก.กฟอ.ปหลวงแดง

FM-CO-19