



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ - 2 ธ.ย. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

นายเสาร์ พลน้อย

เขียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000936008 ลว 20 มีนาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

របាយការណ៍សង្ខេប

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 440 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|-----------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนขาเข้าขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน 27,404.35 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวน้ำแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๓๕๑๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุธะสว่าง)

ผจก.กาฬ.ปลวกแดง