



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 15 มี.ย. 2563

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

อบต.มาบยางพร(ซอยมาบยางพร 39)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดงผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลวก.

ตามคำร้องเลขที่ 120000952555 ลว. 15 พฤษภาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 0 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาครอบ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะ 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 400 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 75,293.05 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบ

การพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ผบ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 34709 1663

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

16 มิ.ย. 63

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง