



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 4 ส.ค. 2563

น.ส.สุภาพ เรืองฤทธิ์

ตามคำร้องเลขที่ 120000976727 สว 29 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.ฟทอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

– สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 533 ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

– ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 840 เมตร

– สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.

– ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

– ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง

ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	5			ตัน
- พาดสายขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	1	เฟส	2 สาย ระยะทาง	100 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส	สาย ระยะทาง	เมตร

- ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน 21,598.44 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./35791/9863

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)

รจก.(ท) รัช.ผจก.กฟอ.ปลต.

१६. १०. १०. १०. १०.