



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 18 ส.ค. 2563

นายพงษ์เพชร ปิงพยอม

ตามคำร้องเลขที่ 120000976091 ลง 24 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่ไม้คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

– บิ๊กเส้าคอนกรีตขนาด	9	เมตร	จำนวน	2	ตัน
– พาดสายขนาด	50	AW	1	เฟส 2 สาย ระยะทาง	10 เมตร
– พาดสายเมนสายคาบขนาด	50	AW		เฟส สาย ระยะทาง	เมตร
–					

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	16,703.55	บาท (	หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาทห้าสิบห้าสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.การช.ปลวกแดง