



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่ 20 ส.ค. 2563

นายวัชชัย เปลี่ยนนปรีชา

ตามคำร้องเลขที่ 120000979363 ลว 5 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปหลวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 150 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 20 เครื่อง
 ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

– ปักเสาคอ.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	2				ตัน
– พาดสายขนาด	95	AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย ระยะทาง	50 เมตร
– พาดสายเมนชายคานขนาด	50	AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย ระยะทาง	50 เมตร

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน	84,169.82	บาท (	แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

(นายไพศาล พรหมฮวด)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๕๗๐๔๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผจก.กฟผ.ปลวกแดง