



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 20 ก.ค. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายศิลปกิจ นาทองไชย

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000971319 ลง 13 กรกฎาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 350 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 30,218.48 บาท (สามหมื่นสองร้อยสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์ (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./44765/2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประชา กิจพจน์)
รจก.(ท) รช.ผจก.กฟอ.ปลด.
๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓