



ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

วันที่

09 ก.ย. 2563

บ.สมบรณ์สห เพลส จำกัด

ตามคำร้องเลขที่ 120000987276 ลง 25 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟป.ลพวงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 15 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

– บักเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	1				ตัน
– พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ		เฟส	สาย ระยะทาง			เมตร
– พาดสายเมนชายคานขนาด	50 AW	ตร.มม.ระบบ	3	เฟส	4	สาย ระยะทาง	40	เมตร

- ผู้ใช้โผลงทุนเป็นเงิน	55,522.52	บาท (	ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)			
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน		บาท (	

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รจก.(ท) รัช.ผจก.กฟอ.ปลด.

09 ក.ម. 2563